N

W E

S

Légende

Aptitude des sols

- bonne aptitude
- aptitude moyenne
- aptitude médiocre
- mauvaise aptitude
- × Sondages

Acceptabilité des cours d'eau

- saturé
- presque saturé
- non saturé

DE = Débit d'Etiage

CA = Charge admissible en EH

IS = Indice de saturation (nb. d'EH exist./nb d'EH admissible)

- Points de mesure
- Bassins Versants
- Direction des pentes

Périmetre de protection AEP

- immédiat
- rapproché
- éloigné

Collecteurs d'eaux usées existants

- Collecteur de desserte
- Collecteur de transport
- Refoulement
- Réseau unitaire

Postes de Refoulement

- SILA
- privé
- Limites communales

907753,459839 908253,459839 908753,459839 909253,459839 909753,459839 910253,459839

96454,345251 95954,345251 95454,345251 94954,345251 94454,345251 93954,345251 93454,345251 92954,345251 92454,345251 91954,345251

Au pont de Leschaux
DE : 20l/s
CA : 432
IS : 12/432

DE : sec
CA :
IS :

Nant d'Arcier
DE : 18l/s
CA : 389EH
IS :

DE : sec
CA :
IS :

DE : sec
CA :
IS :

DE : sec
CA :
IS :

La Chaise
DE : 33l/s
CA : 713EH
IS : 30/713

DE : sec
CA :
IS :

Rau du Noyeray
DE : 73l/s
CA :
IS :

captage de la chapelle

la CHAISE

SAINT-FERREOL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12

Ce document, propriété du Cabinet B.MONTMASSON, ne peut être utilisé, communiqué, donné ou reproduit sans autorisation écrite.

DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE

SILA l'oxygène à la source

Maître d'ouvrage
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY

7 Rue des Terrasses
74960 Cran-Gevrier
Tél: 04 50 66 77 77
Fax: 04 50 66 77 88
Mel: sila@sila.fr

SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT

COMMUNE DE SAINT FERREOL

PHASE 3: ZONAGE

CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

opalib Montmasson CABINET Ingénieurs Conseils

25, bis avenue de Novel
74000 Annecy
Tél: 04 50 57 04 45
Fax: 04 50 57 24 39
Mel: cabinet.montmasson@montmasson.fr

SAGE ENVIRONNEMENT
12 Avenue Pré de Challes
Parc des Glaisins
74940 Annecy le Vieux
Tél: 04 50 64 06 14
Fax: 04 50 64 08 73

SOGREAH Ingénierie & Projets
Agence de Chambéry
574, rue de Chantabord
Z.I. Bissy
73000 Chambéry
Tél: 04 79 96 15 79
Fax: 04 79 62 60 40

INDICE:	DATE:	OBJET DES MODIFICATIONS:
A	10/06	Mise à jour aptitude des sols

N°dossier:	réf. doc.:	Date:	Pièce:	Phase:	Projeteur	Dessinateur	Examinateur	Approbation	Echelle
203 045	203 045 PLN-030_A	03/2006	N°4	E.G.	FG	BD	CD	BM	1/5000